ウ　継続監視調査

市町村名(ｺｰﾄﾞ)		地区名(番号)		井戸番号	井戸深度	用途区分	実施主体	環境基準項目(下段:環境基準値(単位 mg/L))																										
								ｶﾄﾞﾐｳﾑ	全ｼｱﾝ	鉛	六価ｸﾛﾑ	砒素	総水銀	ｱﾙｷﾙ水銀	PCB	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
								0.003以下	不検出	0.01以下	0.05以下	0.01以下	0.0005以下	不検出	不検出	0.02以下	0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下	1以下	0.05以下
朝倉市	228	屋永	0060	000200	20	生活用	県														<0.1		<0.001	0.023										
朝倉市	228	屋永	0060	000800	30	生活用	県														<0.1		<0.001	0.004										
朝倉市	228	屋永	0060	000100	30	生活用	県														<0.1		<0.001	0.030										
朝倉市	228	屋永	0060	001800	NA	生活用	県														<0.1		<0.001	0.001										
朝倉市	228	屋永	0060	001200	30	飲用	県														<0.1		<0.001	0.001										
朝倉市	228	小田	0100	004600	40	飲用	県														<0.1		<0.001	0.001										
朝倉市	228	屋永	0060	001300	30	生活用	県														<0.1		<0.001	0.003										
朝倉市	228	屋永	0060	001900	RA	生活用	県														<0.1		<0.001	0.009										
糸島市	230	志摩芥屋	2440	000500	10	生活用	県																								6.3			
糸島市	230	志摩芥屋	2440	000300	20	飲用	県																								10			
新宮町	345	相島	0070	000400	NA	生活用	県																								3.9			
新宮町	345	相島	0070	000300	NA	飲用	県																								17			
糸田町	604	南糸田	0020	000500	NA	生活用	市町														<0.03		<0.001	<0.001							4.7			
上毛町	646	下唐原	1030	000300	68	飲用	市町	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005		<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001					<0.001					
上毛町	646	下唐原	1030	000500	53	飲用	市町			<0.005			<0.0005																					
上毛町	646	下唐原	1030	000600	RA	飲用	市町			<0.005			<0.0005																					

エ 継続監視調査（土壌汚染対策関連調査）

市町村名（コード）		地区名	井戸番号	井戸深度	用途区分	実施主体	環境基準項目																											その他の項目					
							カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	クロロエチレン	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	BHC	DDT	アルドリン	ディルドリン	エンドリン	有機リン
							0.003以下	不検出	0.01以下	0.05以下	0.01以下	0.0005以下	不検出	不検出	0.02以下	0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下	1以下	0.05以下	0.013	0.026	0.00026	0.00026	0.00053	不検出
朝倉市	228	甘木	502	40	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	503	20	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	506	NA	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	507	10	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	508	4	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	509	40	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	510	20	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	511	NA	飲用	県			<0.005		0.009	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	512	NA	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	514	25	生活用	県			0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	516	7	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	519	NA	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	520	20	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
筑前町	447	依井	522	5.5	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
筑前町	447	依井	524	NA	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
筑前町	447	依井	526	10	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
筑前町	447	依井	529	8	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
筑前町	447	依井	530	RA	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	533	NA	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
朝倉市	228	甘木	535	7	飲用	県			<0.005		<0.005	<0.0005		<0.0005																					<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.1
福津市	224	小竹	601	RA	飲用	県											<0.0002		<0.002	<0.004			<0.001	0.0005																
福津市	224	小竹	604	40	生活用	県											<0.0002		<0.002	<0.004			<0.001	<0.0005																
福津市	224	小竹	605	NA	生活用	県											<0.0002		<0.002	<0.004			<0.001	<0.0005																
福津市	224	小竹	606	70	生活用	県											<0.0002		<0.002	0.059			0.008	0.035																
福津市	224	小竹	607	RA	飲用	県											<0.0002		<0.002	<0.004			<0.001	<0.0005																
福津市	224	小竹	608	50	生活用	県											<0.0002		<0.002	<0.004			<0.001	<0.0005																
福津市	224	小竹	609	NA	飲用	県											<0.0002		<0.002	<0.004			<0.001	<0.0005																

※ NA：井戸深度が不明な場合　　RA：井戸深度に範囲があって特定不能な場合　不特定