

特定施設設置者による測定結果（水質基準適用事業場）

対象期間：R3.4.1～R4.3.31(この期間に報告されたもの)

事業場名	事業場所在地	特定施設の種類	排水測定結果		適用基準 (pg-TEQ/L)	備考
			濃度 (pg-TEQ/L)	試料採取 年月日		
三池製錬（株） 横須工場（溶錬工場）	大牟田市新開町2 - 1	亜鉛回収施設に係る 精製施設、廃ガス洗 浄施設、湿式集じん 施設	0.00083	R3.10.12	10	
ポピー製紙（株）福陽工場	八女市津ノ江11 5	廃棄物焼却炉に係る 廃ガス洗浄施設	0.0028	R3.9.21		
苅田町清掃事務所第二工場	京都郡苅田町鳥越 町1-3	廃棄物焼却炉に係る 湿式集じん施設	0.00083	R3.7.16		
福岡都市圏南部工場	春日市下白水10 4-5	廃棄物焼却炉に係る 廃ガス洗浄施設、灰 貯留施設	1.6	R3.7.2		
田辺三菱製薬工場（株） 吉富工場	築上郡吉富町大字 小祝955	廃棄物焼却炉に係る 廃ガス洗浄施設、灰 貯留施設	0.20	R2.4.20		