

入札に関する質問、回答

工事名：池町川放水路排水ポンプ設備工事

掲載日	質 問	回 答
5/1	<p>1. 水中ポンプの機器仕様にて、電動機が現在 37kw「2P」になっていますが、37kw「4P」に変更可能でしょうか。</p> <p>2. 水中ポンプの機器仕様にて、羽根車の材質が現在「FC250（鉄製）」になっていますが、「SCS13（ステンレス製）」に変更可能でしょうか。</p> <p>3. 立坑内（排水ポンプ設置場所）は、現在現場で完成していますでしょうか。又、完成していない場合は工期完成日をご教授お願い致します。</p> <p>4. 上記内容(3)を含め、本工事に置きまして工期延長は可能でしょうか。</p>	<p>1. 仕様の変更は想定しておりませんが、受注後の協議によるものとします。</p> <p>2. 仕様の変更は想定しておりませんが、受注後の協議によるものとします。</p> <p>3. ポンプの設置に工程上支障がないよう、立坑工事の契約手続きを進めています。なお、立坑工事の工期末は令和8年3月13日です。</p> <p>4. 受注者の責めに帰することができない事由により工期内に工事を完成することができない場合は、土木工事共通仕様書「1-1-1-17 工期変更」に基づき、発注者と受注者の間で確認をお願いします。</p>
5/7	<p>週休2日制について 金抜き設計書には週休2日補正なしとありますが、特記仕様書には週休2日交替制工事とあります。どちらが正解でしょうか？ さらに交替制であれば月単位もしくは通期でしょうか？</p>	<p>「福岡県県土整備部 週休2日工事施行要領」に記載のとおり、「週休2日交替制」では補正無しで積算し、月単位、通期かどうかも含め実績に応じて変更します。</p>